

国网长治供电公司 2025 年四季度“两率”完成情况

单位	综合供电电压合格率 (%)	全网用户供电可靠率
长治	98.652	99.9318
城区	99.492	99.9721
上党	99.386	99.9368
长子	98.726	99.9676
潞城	98.516	99.9568
平顺	98.227	99.7773
壶关	98.526	99.8548
屯留	97.507	99.9368
襄垣	98.124	99.9373
武乡	97.437	99.9341
黎城	99.38	99.9476
沁县	97.376	99.9451
沁源	97.953	99.918
潞州	99.447	99.9628